

Warszawa, dnia 17.02.2025r.

**Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa
Inżynierów Byłego Ministerstwa Kolei
Żelaznych w Warszawie
ul. Mianowskiego 15
02-044 Warszawa**

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Inżynierów Byłego Ministerstwa Kolei Żelaznych w Warszawie, prowadzący postępowanie na udzielenie zamówienia na: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie elewacji, ścian fundamentowych, cokołów, balkonów, balustrad balkonowych, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mianowskiego 15 w Warszawie”, zgodnie z rozdziałem VII ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymał następujące pytania od oferenta:

1. W dniu 17.02.2025r. o godzinie 15.39:
„W kosztorysie ślepym jest przewidziana blacha na obróbki blacharskie 0,55 mm grubości czy może być zastosowana blacha gr. 0,50 mm?”
2. W dniu 17.02.2025r. o godzinie 15.39:
„W kosztorysie ślepym przewidziano płytę OSB gr 18 mm czy można będzie zastosować płytę OSB gr 16 mm?”

Odpowiedź Ad 1:

Nie. Stosujemy blachę o grubości tak, jak jest w kosztorysie ślepym.

Odpowiedź Ad 2:

Nie. Stosujemy płytę OSB o grubości tak, jak jest w kosztorysie ślepym.

Inwestor zastępczy

FIRMA KOSZTBUD
ul. Górczewska 228B m. 8
01-460 Warszawa
tel. kom. 601-32-56-22
NIP 118 005 42 09

WŁAŚCICIEL
FIRMY KOSZTBUD
Jan Ciszewski
dr inż. Jan Ciszewski